

Юридический адрес: 623780, РФ, Свердловская область, город Артемовский, ул. Мира 1, Литер 7

Фактический адрес: 620014, РФ, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 505-513

Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97

orgexpert@mail.ru; expstr@mail.ru

www.ekspstroy.ru

ИНН 6677001480 КПП 667701001 р/с 40702810138370000900

в АО «АЛЬФА-Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Исх. № 64 от «23» января 2017 г.

Директору по развитию
ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»
Тлеумагомбетову А.Г.

О внесении уточнений

СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЙ В ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 2-1-1-0112-15 от 08.07.2015 по объекту: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. III, IV, V этапы строительства», выданное ООО «ЭкспертСтрой», внесены уточнения, а именно:

Таблицу основных показателей в пункте 2.4.4.2 (стр.34,35) читать в следующей редакции:

2.4.4.2. Системы водоснабжения и водоотведения.

Наименование показателей	Ед. изм.	Жилой дом №3 Е, Ж, в т.ч встроенные помещения V этап	Жилой дом №4, в т.ч встроенные помещения III этап	Итого по объекту
Водопотребление, в т.ч	м ³ /сут	54,20	96,11	150,31
- горячее водоснабжение	м ³ /сут	21,68	38,60	60,28
- полив территории (привозной водой)	м ³ /сут	-	-	35,60
Водоотведение	м ³ /сут	54,20	96,11	150,31

В соответствии с п.44 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007г. №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» повторная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий, получивших положительное заключение, требуется при внесении изменений в технические решения, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.

Принятое решение полива территории поливочными машинами привозной водой не влияет на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства. Повторное прохождение экспертизы не требуется.

Данное письмо является неотъемлемой частью Положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации № 2-1-1-0112-15 от 08 июля 2015 по объекту: «Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками в границах ул. Репина – ул. Заводская – ул. Начдива Васильева в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. III, IV, V этапы строительства», выданного ООО «ЭкспертСтрой».

Директор ООО «ЭкспертСтрой»


А.А. Кожевина

Ведущий эксперт в области водоснабжения,
водоотведения и канализации
Квалификационный Аттестат № ГС-Э-15-2-0447
Подраздел "Водоснабжение и водоотведение"


М.А. Мельникова

