

Юридический адрес: 623780, РФ, Свердловская область, город Артемовский, ул. Мира 1, Литер 7

Фактический адрес: 620014, РФ, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 505-513

Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97

orgexpert@mail.ru; expstr@mail.ru

www.ekspstroy.ru

ИНН 6677001480 КПП 667701001 р/с 40702810138370000900

в АО «АЛЬФА-Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Исх. № 168 от «13» февраля 2017 г.

Директору по развитию  
ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»  
Тлеумагомбетову А. Г.

### **СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЙ В ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**


В положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации №66-2-1-2-0278-16 от 23 декабря 2016 г. по объекту: «Жилая застройка по улице Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга», выданное ООО «ЭкспертСтрой», внесены уточнения:

- пункт 3.2.3 экспертного заключения, стр. 9, 4 абзац читать в следующей редакции:

«Фундаменты запроектированы монолитные железобетонные ленточные, под колонны железобетонные столбчатые из бетона В25 W6 F150 переменной толщины, на грунтовой подушке толщиной 1500...2100 мм. Низ фундаментов принят на отметках – минус 3,420, минус 3,600, минус 4,120, минус 3,550. Основанием фундаментов являются суглинок аллювиальный полутвердый ИГЭ-3. Бетонная подготовка запроектирована только под фундаментами между осями 12-22, из бетона класса В7,5».

**Данное письмо является неотъемлемой частью положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации №66-2-1-2-0278-16 от 23 декабря 2016 г. по объекту: «Жилая застройка по ул. Шефской в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга», выданного ООО «ЭкспертСтрой».**

Директор  
ООО «ЭкспертСтрой»

  
А.А. Кожевина

Ведущий эксперт в области конструктивных  
решений  
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0119

  
М. А. Гушин

