

Юридический адрес: 623780, РФ, Свердловская область, город Артемовский, ул. Мира 1, Литер 7

Фактический адрес: 620014, РФ, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 505-513

Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97

orgexpert@mail.ru; expstr@mail.ru

www.ekspstroy.ru

ИНН 6677001480 КПП 667701001 р/с 40702810138370000900

в АО «АЛЬФА-Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Исх. № 903 от «24» августа 2017 г.

Директору по развитию
АО «ЛСР. Недвижимость-Урал»
Тлеумагомбетову А.Г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ

В положительном заключении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 66-2-1-3-0171-17 от «10» августа 2017 г. по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Верхнеуфалейская – Ручейная – Евгения Савкова – Тенистая в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Участок № 6», расположенному по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, квартал улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской – Ручейной, выданном ООО «ЭкспертСтрой» допущена техническая ошибка.

Пункт 3.3.4. экспертного заключения читать в следующей редакции.

На листе 25, в абзаце 3, строку 2 читать в следующей редакции: "...толщиной 160, 180, 200 мм из бетона В30 F150 W6; пилоны – монолитные..."

На листе 25, в абзаце 3 строку 7 читать в следующей редакции: "...бетона В30 F75, толщиной 160, 180 и 200 мм. Внутренние стены третьего и последующего этажей –..."

На листе 25, в абзаце 4 строку 3 читать в следующей редакции: "... ребристая толщиной плитной части 180 мм, из бетона В30 F75. Балки перекрытия над первым..."

На листе 26, абзац 10, строки 3 и 4 читать в следующей редакции: "...180 мм и 200 мм из бетона В25 F75 W6 – для секций меньшей этажности; пилоны – монолитные железобетонные размером меньшей грани 400 мм из бетона В30 F75 W6 – ...".

На листе 27, в абзаце 1 строку 1 читать в следующей редакции: "... для 25-этажных секций, размером меньшей грани 300 мм из бетона В25 F75 W6 – для секций...".

На листе 27, в абзаце 1 строку 4 читать в следующей редакции: "... мм и 200 мм из бетона В25 F75 – для секций меньшей этажности; пилоны – монолитные...".

На листе 27, в абзаце 2, строку 9 читать в следующей редакции: "слой – для 13, 17-этажной секции. Наружное ограждение – из сборных однослойных навесных...".

На листе 27, в абзаце 3, строки 3 и 4 читать в следующей редакции: "... ребристая толщиной плитной части 180 мм, из бетона В30 F75. Балки перекрытия над первым этажом – прямоугольного сечения, выполнены сечением 400x1000 (h) мм, 400x950 мм, 300x950 мм, 300x1000 ...".

На листе 28, в абзаце 5, строку 2 читать в следующей редакции: "...техподпольем 25-этажной секции в осях 4-5, соответствующая абсолютной отметке 272,35 м".

Данное письмо является неотъемлемой частью положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 66-2-1-3-0171-17 от «10» августа 2017 г. по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Верхнеуфалейская – Ручейная – Евгения Савкова – Тенистая в Верх-Исетском районе г. Екатеринбурга. Участок № 6», расположенному по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, квартал улиц Евгения Савкова – Ландау – Верхнеуфалейской – Ручейной, выданного ООО «ЭкспертСтрой».

Ведущий эксперт в области конструктивных решений
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0119
Раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные решения"

М. А. Гушин

Директор
ООО «ЭкспертСтрой»



А.А. Кожевина