



Общество с ограниченной
ответственностью «ЭкспертСтрой»

Юридический адрес: 623780, РФ, Свердловская область, город Артемовский, ул. Мира 1, Литер 7

Фактический адрес: 620014, РФ, город Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, офис 505-513

Телефоны: +7 (343) 385-94-95, 385-94-96, 385-94-97

orgexpert@mail.ru; expstr@mail.ru

www.ekspstroy.ru

ИНН 6677001480 КПП 667701001 р/с 40702810138370000900

в АО «АЛЬФА-Банк» г. Екатеринбург к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Исх. № 288 от «15» марта 2017 г.

Директору по развитию
ЗАО «ЛСР. Недвижимость-Урал»
Тлеумагомбетову А.Г.

СПРАВКА О ВНЕСЕНИИ УТОЧНЕНИЯ В ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 66-2-1-2-0234-16 от 16 ноября 2016 г. по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Филатовская (условно) – Мезенская (условно) – Латвийская – Логиновская в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. Жилые дома №3, №4, №6», выданное ООО «ЭкспертСтрой», внесены уточнения:

- в пункте 3.2.3 экспертного заключения, стр. 15, 3 абзац, фразу «Сваи – монолитные железобетонные буронабивные диаметром 650 мм из бетона В30 F150 W6» заменить на «Сваи – монолитные железобетонные буронабивные диаметром 780 мм из бетона В30 F150 W6», фразу «Ростверк запроектирован ленточный толщиной 800 мм из бетона В30 F150 W6» заменить на «Ростверк запроектирован ленточный толщиной 1000 мм из бетона В30 F150 W6».

Данное письмо является неотъемлемой частью Положительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации № 66-2-1-2-0234-16 от 16 ноября 2016 г. по объекту: «Жилая застройка в границах улиц Филатовская (условно) – Мезенская (условно) – Латвийская – Логиновская в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. 2 очередь строительства. Жилые дома №3, №4, №6», выданного ООО «ЭкспертСтрой».

Директор ООО «ЭкспертСтрой»


А.А. Кожевина

Ведущий эксперт в области конструктивных решений
Квалификационный аттестат № ГС-Э-6-2-0119
Раздел "Конструктивные и объёмно-планировочные
решения"


М. А. Гушин

